



КОПИЯ
СЕРТИФИКАТА

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ
«РЕГИСТР ПОЖТЕСТ»



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

N ССРП-RU.ПБ34.Н.00316

(номер сертификата соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «КЛЕН». Адрес: 300036, Тульская область, г. Тула, Одоевское шоссе, д.75. ОГРН: 1167154071919. Телефон: +7 (4872) 700-733. E-mail: t-klen@bk.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «КЛЕН». Адрес: 300036, Тульская область, г. Тула, Одоевское шоссе, д.75. ОГРН: 1167154071919. Телефон: +7 (4872) 700-733. E-mail: t-klen@bk.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общество с ограниченной ответственностью «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ПОЖ-АУДИТ». Адрес: 109428, Россия, г. Москва, Рязанский проспект, д.10, стр.2, тел./факс: +7 (495) 740-43-62 (61), e-mail: info@rozhaudit.ru. Почтовый адрес: 109456, г. Москва, в/я 4. ОГРН: 5087746009489. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ34, внесен в реестр аккредитованных лиц 14.05.2015 г. Федеральной службой по аккредитации, уполномочен Некоммерческим партнерством «Национальная академия наук пожарной безопасности» НАНПБ

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ код ОКПД2 (ОК034) **28.29.22.190** код ТН ВЭД России ----

Устройства микрокапсулированного пожаротушения УМП «АСТ КЛЕН», выпускаемые по ТУ 28.29.22-001-03970288-2018, модели – в соответствии с Приложением № 0000756. Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 56459-2015 «Устройства пожаротушения автономные с применением термоактивируемых микрокапсулированных газовыделяющих огнетушащих веществ. Общие технические требования. Методы испытаний», ТУ 28.29.22-001-03970288-2018 «Устройство микрокапсулированного пожаротушения УМП «АСТ КЛЕН».

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ, ДОКУМЕНТЫ, ПОСЛУЖИВШИЕ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ

Протоколы испытаний № Д-3/11-2018, № Д-4/11-2018, № Д-5/11-2018 от 20.11.2018 г. испытательного центра ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ», аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ИН24, внесен в реестр аккредитованных лиц 15.05.2015 г. Федеральной службой по аккредитации; Акт о результатах анализа состояния производства № 090Д/ОС-18 от 26.09.2018 г. органа по сертификации ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ», аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ34, внесен в реестр аккредитованных лиц 15.05.2015 г. Федеральной службой по аккредитации; схема сертификации 4с.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 22.11.2018 г. по 21.11.2023 г.

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ

ДИРЕКТОР

РАХИМОВ

подпись

Д.А. Тарунтаев
инициалы, фамилия

Д.В. Борисов
инициалы, фамилия

ПП № 0003515

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ

«РЕГИСТР ПОЖТЕСТ»

КОПИЯ
ВЕРНА



ПРИЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №
№ ССРП-RU.ПБ34.Н.00316

Устройства микрокапсулированного пожаротушения УМП «АСТ КЛЕН»,
выпускаемые по ТУ 28.29.22-001-03970288-2018

Перечень моделей установок

№ п/п	Наименование модели устройства	Максимальный защищаемый объем, дм ³
1	АСТ КЛЕН-S АСТ КЛЕН-СП	0,4
2	АСТ КЛЕН-10 АСТ КЛЕН-10СП	10
3	АСТ КЛЕН-15 АСТ КЛЕН-15СП	15
4	АСТ КЛЕН-20 АСТ КЛЕН-20СП	20
5	АСТ КЛЕН-25 АСТ КЛЕН-25СП	25
6	АСТ КЛЕН-30 АСТ КЛЕН-30СП	30
7	АСТ КЛЕН-45 АСТ КЛЕН-45СП	45
8	АСТ КЛЕН-50 АСТ КЛЕН-50СП	50
9	АСТ КЛЕН-60 АСТ КЛЕН-60СП	60
10	АСТ КЛЕН-65 АСТ КЛЕН-65СП	65



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

РАХИМОВ А. Р.

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

М. П.
подпись
Д. В. Борисов
подпись

Д.А. Тарунтаев
инициалы, фамилия

Д.В. Борисов
инициалы, фамилия



ПП № 0000756